

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. № КНМ 61230061000205037353 от 10 февраля 2023 г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения внепланового инспекционного визита с органами прокуратуры:

Согласование с органом прокуратуры: _____



**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018; Телефон / Факс: (863) 244-27-85

Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 61-400-2023/0245пп

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад №1» (ИНН - 6168018930)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 61-400-2023/0245рс от «10» февраля 2023 г. заместителем главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - ВРИС начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича на основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». проведен **внеплановый инспекционный визит** в отношении: **Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №1» (ИНН - 6168018930)**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу **Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 47.**

В период:

21 февраля 2023 года: с 10 часов 20 минут по 11 часов 30 минут.

Общая продолжительность инспекционного визита составила: 01 час 10 минут.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Волков Максим Васильевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области к участию в проверке не привлекались.

Совместно с: Заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №1» Дружининой Викторией Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе инспекционного визита:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система пожарной сигнализации), так как не обеспечена подача импульса в автоматическом режиме управляющих сигналов на технические средства системы общеобменной вентиляции.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.08.2023	
2.	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние приточной противодымной вентиляции.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.08.2023	
3.	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние автоматических огнезадерживающих противопожарных клапанов.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.08.2023	
4.	На объекте защиты, в нарушение п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 ширина эвакуационных выходов из общих коридоров и помещений	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический	01.08.2023	

	менее 1,2 м., а именно ширина эвакуационных выходов из групп составляет 0,82м, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	регламент о требованиях пожарной безопасности».		
5.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (3-й этаж – 2 складских помещения, 1-й этаж – 1 складское помещение).	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2023	
6.	На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020 складское помещение, расположенное перед выходом на восточную лестничную клетку, не защищено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	ч.2 ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

Подписи лиц, проводивших проверку:


 (подпись)
 «21» февраля 2023 г.
 М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы
Волков Максим Витальевич

Предписание № 61-400-2023/0245пп от «21» февраля 2023 г. на 3 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.08.2023 г. для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2023 г.

(подпись)